

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74
Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32
Место проведения испытаний: г. Буденновск,
ул. Кумская 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA RU 510437 от 19.10.2015г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 381

от 03 марта 2017 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: пом.сан. врача Сосикова Л.А ФФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», г. Буденновск, ул. Кумская 74
3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2017г 08-15
4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2017г. 12-00
5. Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): Левокумский Райводоканал «Восточный», Левокумское ПТП
7. Объект, где производился отбор проб (образца): с.Урожайное ул.Речная (школа), с.Урожайное ул.Гулая (амб), с.Владимировка ул.Мостовая 4, с.Владимировка РЧВ, с.Владимировка ул.Лыхова (школа), с.Правокумское ул.Гагарина, с.Правокумское РЧВ, с.Правокумское ул.Пухова (кран), с.Левокумское ул.Пролетарская (школа), с.Левокумское РЧВ №4, с.Левокумское ул.Мира 1, с.Заря ул.Гагарина; с.Заря ул.Садовая 83
8. Код пробы (образца):
 - вода питьевая с.Урожайное ул.Речная (школа)-л175420217кп-л175410217кп
 - вода питьевая с.Урожайное ул.Гулая (амб)-л175520217кп-л175510217кп
 - вода питьевая с.Владимировка ул.Мостовая 4- л175620217кп-л175610217кп
 - вода питьевая с.Владимировка РЧВ-л175720217кп-л175710217кп
 - вода питьевая с.Владимировка ул.Лыхова (школа)-л175820217кп-л175810217кп
 - вода питьевая с.Правокумское ул.Гагарина-л175920217кп-л175910217кп
 - вода питьевая с.Правокумское РЧВ-л176020217кп-л176010217кп
 - вода питьевая с.Правокумское ул.Пухова (кран)-л176120217кп-л17611017кп
 - вода питьевая с.Левокумское ул.Пролетарская (школа)-л176220217кп-л176210217кп
 - вода питьевая с.Левокумское РЧВ №4-л176320217кп-л176310217кп
 - вода питьевая с.Левокумское ул.Мира 1-л176420217кп-л176410217кп
 - вода питьевая с.Заря ул.Гагарина-л176520217кп-л176510217кп
 - вода питьевая с.Заря ул.Садовая 83-л176620217кп-л176610217кп
9. Изготовитель: Левокумское ПТП
10. Дата изготовления: 16.02.17г
11. Номер партии: б/н,
12. Объем партии: 1л х 13шт
13. Тара, упаковка: посуда лаборатории.
14. НД на методику отбора: ГОСТ 56237-14 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных систем».

15.Акт отбора: от 16.02.17г.

16.Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер

17.Условия хранения __+1.

18.Дополнительные сведения: производственный контроль

19.Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Подпись Н.А.Бражникова

20.Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ Подпись Т.И. Мелихова

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»**

Санитарно-гигиеническая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале 273-285
2. Код образца (пробы): л 175410217 кп- л 176610217кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 14.02.2017
5. Дата окончания исследований: 20.02.2016
6. Дополнительные сведения: производственный контроль

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенически й Норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
Проба № 273 Код пробы л 175410217кп Наименование пробы питьевая вода.					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 274 Код пробы л 175510217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 275 Код пробы л 175610217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 276 Код пробы л 175710217кп Наименование пробы питьевая вода.					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,21±0,04	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 277 Код пробы л 155810217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 278 Код пробы л 155910217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 279 Код пробы л 1560102176кп Наименование пробы питьевая вода.					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,21±0,04	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 280 Код пробы л 156110217кп Наименование пробы питьевая вода..					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 280 Код пробы л 156110217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 281 Код пробы л 156210217кп Наименование пробы питьевая вода					

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

СБш ккл. стр-6 стр-3

1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 282 Код пробы л 156310217кп Наименование пробы питьевая вода.					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,21±0,04	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 283 Код пробы л 156410217кп Наименование пробы питьевая вода..					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 284 Код пробы л 156510217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 285 Код пробы л 156610217кп Наименование пробы питьевая вода					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Цветность, град.	<1	20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
4	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили:

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С.фельдшер-лаб.  Аждугова А.А.

Заведующая лабораторией:

Таранова Г.В. 

Протокол лабораторных испытаний № 381 от 03.03.17

Общее количество страниц 5

Страница 4

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 119-131
2. Код образца(пробы): Л 175420217 кп-Л 176620217 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 16.02.2017 г.
5. Дата окончания исследований: 17.02.2017 г.
6. Дополнительные сведения: производственный контроль, Б-кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Л 175420217 кп	ОМЧ	15	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 175520217 кп	ОМЧ	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 175620217к п	ОМЧ	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 175720217к п	ОМЧ	5	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 175820217к п	ОМЧ	25	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01


Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 175920217к п	ОМЧ	9	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176020217к п	ОМЧ	7	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176120217к п	ОМЧ	15	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176220217 кп	ОМЧ	9	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176320217к п	ОМЧ	9	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176420217к п	ОМЧ	5	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Л 176520217к п	ОМЧ	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

						2.1.4.1074-01
Л 176620217к п	ОМЧ	15	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач бактериолог	Глямшина Н.Б.	
Лаборант	Крячкова Н.А.	

Заведующая лабораторией

Глямшина Н.Б.

Подпись

Протокол лабораторных испытаний № 381 от 03.03.17Общее количество страниц 6Страница 6