

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»
г. Лермонтов, Производственная лаборатория
Лицензия № 26.01.06.001.Л.000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ Аналитического контроля питьевой воды

**Кубанский водовод - 155 колодец перед поступлением в распределительную сеть г. Лермонтова
за март 2026 г.**

Дата	№ п/п	№ пробы	Место отбора проб	Санитарно - химические										Результаты исследований				Санитарно - бактериологические			
				Санитарно - химические										Обобщенные показатели		Остат. хлор Мг/дм³ в пределах 0,3-0,5					
				Органолептические показатели						Неорганические вещества		Жесткость									
Цветн. град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах, баллы (не более 2)	Привкус, баллы (не более 2)	Железо общее, мг/дм³	рН. Ед. В пределах 6-9	Жесткость Мг/л (< 7,0)	Обобщенные показатели		Остат. хлор Мг/дм³ в пределах 0,3-0,5		Е. Coli	ОМЧ	ОКБ	ПДК согласно СанПиН 2.1.3685-21							
02.03.26	1.	296ВП	Кубанский водовод (колодец №155)	10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Е. Coli – отсутствие						
03.03.26	2.	306ВП		10	1,25	0	0	0,11	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Энтерококки - отсутствие						
04.03.26	3.	316ВП		10	1,24	0	0	0,11	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.	Обш. Микроб. Число – не более 100						
10.03.26	4.	344ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии - Отсутствие						
11.03.26	5.	369ВП		10	1,24	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Коли - фаги – Отсутствие						
12.03.26	6.	379ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие						
16.03.26	7.	382ВП		10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие						
17.03.26	8.	392ВП		10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие						
18.03.26	9.	402ВП		10	1,24	0	0	0,11	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие						
23.03.26	10.	414ВП		10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие						

24.03.26	11.	424ВП	10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.
25.03.26	12.	449ВП	10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.
30.03.26	13.	467ВП	10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.
31.03.26	14.	477ВП	10	1,24	0	0	0,09	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.

Начальник производственной лаборатории

Захарова И.В.

Начальник РЭУВик

Бухонин А.Г.

Технический директор ПТП «Железноводское»

Рубин А.А.

Филиал ГУП СК «Ставропольский водоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»

г. Лермонтов, Производственная лаборатория

Лицензия № 26.01.06.001.Л.000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

ВЕДОМОСТЬ

Аналитического контроля питьевой воды из разводящей сети

г. Лермонтова от 24 марта 2026г.

Результаты исследования																		
Санитарно - химические																		
№ п/п	Дата	№ пробы	Место отбора проб	Органолептические показатели						Неорганические вещества	Остаточные количества реагентов	Обобщающие показатели		Санитарно - бактериологические				
				Цветн. град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах: баллы (не более 2)	Привкус: баллы (не более 2)	Железо общее Мг/дм³ (не более 0,3)	рН. Ед. В пределах 6-9			Жесткость Мг/л (< 7,0)	E. Coli					
1.	24.03.26	424ВП	Колодец №155	10	1,25	0	0	0,10	0,29	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.	Е. Coli – отсутствие	
2.	24.03.26	425ВП	Гостиница «Орлиные скалы»	10	1,25	0	0	0,12	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.	Энтерококки - отсутствие	
3.	24.03.26	426ВП	Магазин «Детский мир» Волкова,22	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Общ. Микроб. Число – не более 100		
4.	24.03.26	427ВП	Магазин «0,5 коп.» Волкова,3	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии - отсутствие	
5.	24.03.26	428ВП	МДОУ № 15 «Сказка»	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.	Коли –фаги – Отсутствие	
6.	24.03.26	429ВП	Радуга, ул. Решетника, 26	10	1,25	0	0	0,10	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.		
7.	24.03.26	430ВП	ЖКХ, база ул. Гагарина, 20	10	1,25	0	0	0,16	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.	Не обн.		

24.03.26	8.	431ВП	СОШ №2 Горняков, 54	10	1,25	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.
24.03.26	9.	432ВП	Магазин «Милена»	10	1,25	0	0	0,12	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.
24.03.26	10.	433ВП	Аптека ООО «Адонис, ул. Дубравная, 1.	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.
24.03.26	11.	434ВП	ФГБУЗ ЦГиЭ №101ФМБА, лаборатория	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.
24.03.26	12.	435ВП	Магазин «Продукты» Волкова, 33	10	1,26	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.
24.03.26	13.	436ВП	Водопроводная насосная станция №5	10	1,26	0	0	0,13	0,29	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Не обн.

Начальник лаборатории

Начальник РЭУВиК

Технический директор ПТП «Железноводское»

Захарова И.В.

Бухонин А.Г.

Рубин А.А.

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»
г. Лермонтов, Производственная лаборатория
Лицензия № 26.01.06.001.Л.000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

ВЕДОМОСТЬ

Аналитического контроля питьевой воды из разводящей сети и резервуаров г. Лермонтова от 10 марта 2026г.

Результаты исследования																						
Санитарно - химические										Санитарно - бактериологические												
Обобщенные показатели																						
Органолептические показатели										Железные вещества	Статочные компоненты	pH, Ед. В пределах 6-9	Жесткость Мг/л (< 7,0)	Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л (не более 1000 Мг/л)	Нефтепродукты (суммарно) Мг/л (не более 0,1 Мг/л)	Перманганатная окисляемость, Мг/л (не более 5 Мг/л)	ПАВ анионно-катионные (суммарно) Мг/л (не более 0,5 Мг/л)	E. Coli	Энтерококки	ОМЧ	ОКБ	ПДК согласно СанПиН 2.1.3685-21
Дата	№ п/п	№ пробы	Место отбора проб	Цвет, град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах, баллы (не более 2)	Привкус, баллы (не более 2)	Железо общее Мг/л (не более 0,3)	Остаток хлор Мг/л В пределах 03-05	7,2	1,8	97	0	1,52	0,012	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.			
10.03.26	1.	344 ВП	Колодец №155	10	1,24	0	0	0,09	0,29	7,2	1,8	97	0	1,52	0,012	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.			
10.03.26	2.	345 ВП	Гостиница «Орлиные скалы»	10	1,24	0	0	0,10	0,27	7,2	1,8	98	0	1,52	0,014	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.			
10.03.26	3.	346 ВП	Магазин «Детский мир» Волкова,22	10	1,25	0	0	0,11	0,27	7,2	1,7	95	0	1,52	0,013	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	E. Coli – отсутствие		
10.03.26	4.	347 ВП	Магазин «0,5 коп.» Волкова,3	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	97	0	1,60	0,013	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	Энтерококки - отсутствие		
10.03.26	5.	348 ВП	МДОУ № 15 «Сказка»	10	1,25	0	0	0,09	0,27	7,2	1,8	97	0	1,44	0,011	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	Общ. Микроб. Число – не более 100		
10.03.26	6.	349 ВП	Радуга, ул. Решетника, 26	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	98	0	1,52	0,013	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии - отсутствие		
10.03.26	7.	350 ВП	ЖКХ, база ул. Гагарина, 20	10	1,26	0	0	0,14	0,27	7,2	1,9	96	0	1,44	0,012	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги – отсутствие		
10.03	8.	351 ВП	СОШ №2 Горняков, 54	10	1,24	0	0	0,10	0,27	7,2	1,8	97	0	1,44	0,012	Не обн.	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие		

10.03.26	9.	352 ВП	Магазин «Милена»	10	1,25	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	96	0	1,52	0,014	Не обн.	Не обн.
10.03.26	10.	353 ВП	Аптека ООО «Адонис», ул. Дубравная, 1.	10	1,26	0	0	0,12	0,27	7,2	1,7	97	0	1,44	0,013	Не обн.	Не обн.
10.03.26	11.	354 ВП	ФГБУЗ ЦГиЭ №101ФМБА, лаборатория	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,7	97	0	1,36	0,013	Не обн.	Не обн.
10.03.26	12.	355 ВП	Магазин «Продукты» Волкова, 33	10	1,25	0	0	0,13	0,28	7,2	1,8	96	0	1,44	0,012	Не обн.	Не обн.
10.03.26	13.	356 ВП	Водопроводная насосная станция №5	10	1,26	0	0	0,17	0,28	7,2	1,8	95	0	1,44	0,012	Не обн.	Не обн.
10.03.26	14.	357 ВП	Резервуар №1	10	1,25	0	0	0,15	0,27	7,2	1,8	95	0	1,52	0,011	Не обн.	Не обн.
10.03.26	15.	358 ВП	Резервуар №2	10	1,25	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	96	0	1,52	0,012	Не обн.	Не обн.
10.03.26	16.	359 ВП	Резервуар №3	10	1,24	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	97	0	1,52	0,013	Не обн.	Не обн.
10.03.26	17.	360 ВП	Резервуар №6	10	1,25	0	0	0,12	0,28	7,2	1,8	95	0	1,60	0,013	Не обн.	Не обн.
10.03.26	18.	361 ВП	Резервуар №7	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	95	0	1,60	0,014	Не обн.	Не обн.
10.03.26	19.	362 ВП	Резервуар №8	10	1,25	0	0	0,10	0,27	7,2	1,8	95	0	1,52	0,012	Не обн.	Не обн.

Начальник лаборатории

Начальник РЭУВиК

Технический директор ПТП «Железноводское»

Захарова И.В.

Бухонин А.Г.

Рубин А.А.